

Manuel d'Installation et d'Utilisation

Chargeur de Batteries Industriel Automatique à Un Phase A2P



Avec





-Hard Wired Reliability-

205B Konrad Cres., Markham, ON, L3R 8T9

www.chargers.ca

« Nous fabriquons les chargeurs de batteries industriels les plus robustes depuis plus d'un siècle. »

Félicitations pour l'achat de votre chargeur de batteries industriel Vulcan Micro Smart!

Le modèle A2P de Vulcan Electric est un chargeur qui utilise des microprocesseurs et est conçu pour charger les batteries plomb-acide utilisées sur les chariots élévateurs et les camions industriels.

Caractéristiques d'opération

• Départ automatique

Connectez simplement la batterie pour débuter.

Cycle de charge maximale automatique

Le A2P débute la charge par un cycle de charge maximal, tenant compte à la fois du temps écoulé et du voltage – et met fin automatiquement à ce cycle lorsque la batterie atteint 80% de son état de charge (EDC).

• Fin de cycle de charge automatique

Le A2P passe automatiquement en cycle de fin de charge dès que la batterie atteint 80% de son EDC et met fin au cycle lorsque l'état de charge complet est atteint.

• Fonction d'égalisation

La fonction d'égalisation, à

activation manuelle, permet de doubler le temps du cycle de fin de charge, afin d'atteindre un voltage égalisé.

Accès facile au bouton d'arrêt

Le panneau de contrôle frontal est clairement identifié et inclut un bouton d'arrêt qui peut être utilisé pour mettre fin au cycle de charge, assurant ainsi que la batterie peut être déconnectée en toute sécurité.

• Capteur de température du chargeur

Le chargeur s'éteindra automatiquement s'il détecte une température interne excessive.

Caractéristiques standards

- Transformateur muni de câbles de cuivre magnétique résistant aux hautes températures.
- Connecteur SB à haut ampérage standard.
- Dissipateur de chaleur à ailettes d'aluminium extrudé pour dissiper la chaleur adéquatement.
- Garantie limitée de cinq ans.
- Diodes de service intense.
- Le caisson compact est fait d'acier galvanisé de 18 jauges, recouvert d'un fini satin durable.
- Ouverture du panneau frontal par charnières.
- Ventilateur protégé par fusible pour procurer un refroidissement interne supplémentaire.
- L'ampèremètre analogique clairement identifié, précis à cinq pour cent près, permet de surveiller la puissance de sortie du chargeur.
- Circuit DC protégé par disjoncteur.
- Contact AC principal de service intense.
- Construction utilisant des composantes déjà disponibles en Amérique du Nord.
- Ligne d'aide sans frais au 1 (800) 268-6949.
- Réseau de support pan-canadien pour pièces et service.
- Fabriqués au Canada depuis 1896.
- Redémarrage automatique en cas de perte de voltage de la batterie.



Procédures d'Installation de Chargeur



AVERTISSEMENT : Les procédures suivantes doivent être suivies exactement pour éviter les dommages, le feu, ou le risque de décharge électrique.

Inspecter votre chargeur complètement avant l'installation pour s'assurer que l'unité n'est pas endommagée et que les pièces n'ont pas desserré pendant l'expédition. Inspecter la plaque signalétique de produit et établir les renvois de l'information avec le bon de livraison et votre ordre pour vous assurer ont reçu le chargeur correct.



Monter le chargeur dans un endroit sec qui est exempt de la vibration et offre la ventilation suffisante. Des fentes et les ouvertures ont été ajoutées au coffret afin de la ventilation. Pour assurer l'opération fiable du chargeur, et pour l'empêcher de surchauffer, ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou couvertes.

Installer le chargeur de batterie sur un plancher de **MATÉRIEL NON-COMBUSTIBLE** tel que la pierre, la brique, le béton ou le métal. Si ce n'est pas disponible, installer le chargeur sur un plat de plancher au moins de 1.43 millimètre d'acier galvanisé -- ou un plat de plancher de à moindre acier non-enduit de 1.6 millimètre -- cela prolonge 150 millimètres au delà de tous les côtés de l'équipement.

Le chargeur devrait jamais ne près être placé ou au-dessus d'une source de chaleur. Ni devrait-il être placé dans une installation intégrée à moins qu'approprié la ventilation a été fournie. Ne pas installer l'appareillage électrique électronique ou, y compris la batterie chargeur, dans un compartiment de batterie.



Tout le câblage doit être accompli selon TOUS LES codes électriques fédéraux et locaux applicables à assurer une installation sûre. Seulement le personnel qualifié devrait essayer d'installer ce produit.

A. FONDRE

Une borne marquée, << GRD >> est donnée pour le chargeur à fondre. Ne pas actionner cette unité dans un sans mise à la terre état. (Se référer à l'illustration 1, au composant « A » pour plac ce composant.)

B. RACCORDEMENT D'ENTRÉE À C.A.



AVERTISSEMENT : Ce produit n'est pas équipé des fusibles d'entrée à C.A., et exige les fusibles externes à C.A. Être sûr d'installer un débranchement fondu par C.A. convenablement évalué sur l'entrée. Se référer au plat nommé de produit pour la tension et le courant d'entrée. Seulement le personnel qualifié devrait essayer d'installer ce produit.

- 1. Des coups de grâce de conduit sont fournis de deux côtés du coffret.
- Conduire le câblage d'entrée et le fil de masse au Terminal Block a marqué L1 L2. (Se référer à l'illustration 1, au composant « B » pour plac ce composant.)

C. INSTALLATION DE RENDEMENT DE C.C

L'usine a préréglé votre chargeur à la tension d'entrée demandée à C.A. pour assurer le rendement correct des ampères de C.C. Se référer à l'étiquette sur le TB d'entrée pour déterminer prémonter.




Avertissement : Ne suit pas ce procédé peut avoir comme conséquence un chargeur inférieur ou plus haut rendement que désiré. Les arrangements inexacts peuvent endommager un feu et/ou grave le chargeur et la batterie. Seulement les installateurs qualifiés devraient essayer ce procédé.

Vérifier le C.A. correct entré avant d'employer le chargeur, pour assurer le rendement correct de C.C. Employer le procédé suivant pour assurer l'arrangement correct du chargeur :

- 1. Lire la tension d'entrée à C.A. à l'aide d'un voltmètre.
- Se référer à l'illustration 1, le composant « C » pour localiser les robinets. Vérifier que le robinet est relié à la borne correcte.
- Si un ajustement est nécessaire, replacer le robinet d'entrée à C.A. venant du C.A. de Deux-Polonais Conjoncteur au robinet approprié.

Illustration 1: Composantes Liées à l'Installation



Opération Normale



Fig. 1

Charge maximale:

Lorsque connecté à une batterie, le chargeur détecte son niveau de charge. Si la batterie est à moins de 80 pour cent de sa pleine charge, le chargeur débutera à la charger dans le cycle de charge maximal. Les **diodes rouge « Charge maximale »** et **verte « En charge »** seront allumées en même temps (Voir figure 1). L'ampèremètre indique l'ampérage de sortie du chargeur.



Fig. 2

Fin de charge:

1. Une fois la batterie amenée à 80 pour cent de sa pleine charge, le cycle de charge passera en mode fin de charge. Seulement la **diode verte « En charge »** sera allumée (Voir figure 2). Le chargeur est maintenant en mode absorption, qui continuera pendant une période pré-établie en usine.



2. Dès que le cycle de fin de charge est complété, le chargeur va s'éteindre. Seule la **diode verte « Complété »** sera allumée (Voir figure 3).

Le panneau de contrôle :

Le panneau de contrôle placé à l'avant de votre chargeur inclut des indicateurs à diodes lumineuses, un bouton d'arrêt, un bouton d'égalisation et un ampèremètre qui indique l'ampérage de sortie du chargeur.


Bouton d'arrêt :

Un bouton d'arrêt manuel est placé sur le devant du panneau de contrôle, pour éteindre le chargeur pendant son cycle de charge. Ce bouton devrait être activé avant de déconnecter de façon sécuritaire une batterie qui n'a pas été complètement rechargée. Pour redémarrer, reconnectez la batterie.

Bouton d'égalisation :

Le bouton d'égalisation placé sur le devant du panneau de contrôle permet

à l'utilisateur de choisir le cycle d'égalisation. Le bouton d'égalisation doit être activé pendant le cycle de charge maximale (Voir figure 4) pour mettre en marche le cycle d'égalisation. Ce cycle activé manuellement s'arrêtera automatiquement lorsque le cycle d'égalisation sera complété. Le cycle d'égalisation sera indiqué par une diode jaune « Égalisation », une diode rouge « Charge maximale » et une diode verte « En charge » (Voir figure 5).






Figure 4 : Cycle de charge maximale. Le mode égalisation peut être mis en marche.



Figure 5 : Le mode égalisation a été mis en marche.

Entretien







Entretien

Le chargeur demande peu d'entretien de routine, si ce n'est un nettoyage occasionnel pour retirer la poussière et les débris de l'intérieur et aux alentours de l'unité. Débranchez le courant avant d'ouvrir le panneau d'accès. Seulement du personnel d'entretien qualifié devrait être autorisé à ouvrir le caisson pour nettoyer l'intérieur du chargeur.

Performance

Il y a de multiples facteurs tels que la tension composée, la température de la batterie, la faible densité et l'état de la batterie qui peuvent avoir un effet significatif sur la performance des chargeurs de batteries. Vérifiez chacun de ces items sur une base régulière afin de vous assurer d'une performance optimale de votre batterie et de votre chargeur.

Tension composée

Si la tension composée qui entre dans le chargeur est trop basse ou trop élevée, le courant à la sortie du chargeur suivra la même tendance, affectant ainsi sa performance.

Vieilles batteries

Des batteries ne devraient jamais être laissées plus d'un ou jour ou deux sans recharge. Une batterie laissée déchargée subit un processus chimique appelé sulfatage, une accumulation causé par de l'acide sulfurique séché sur les plaques de plomb de la batterie. Un signe commun de sulfatage est la formation d'une bosse sur le côté de la batterie. Si c'est le cas, la batterie peut être endommagée pour toujours et être très difficile à recharger. Rechargez les batteries de façon périodique, même lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

Mauvaises connexions

Les connexions aux bornes de la batterie doivent être faites avec des connecteurs permanents qui procurent une connexion fiable et avec peu de résistance. Les attaches de type alligator ne procurent pas une connexion adéquate. Nettoyez les contacts des batteries régulièrement et aidez à prévenir la corrosion en utilisant un protecteur isolant en aérosol approuvé.

Température ambiante

La capacité d'une batterie plomb-acide est affectée par la température. Référez-vous aux spécifications du fabricant de la batterie à cet effet.

Entretien des batteries

Référez-vous à la documentation du fabricant pour les recommandations d'entretie spécifiques.

Les batteries plomb-acide émettent des vapeurs d'acide sulfurique, d'hydrogène et d'oxygène durant la recharge. À ce titre, vous devez ventiler le compartiment de la batterie afin de prévenir l'accumulation de ces gaz. Ne fumez pas et ne tolérez aucune flamme nue lorsque vous travaillez à proximité de batteries.

Portez le matériel de sécurité approprié, incluant une protection pour les yeux lorsque vous manipulez ou travaillez à proximité de batteries.





Garantie Limitée de Cinq Ans sur le Chargeur



Vulcan Electric fabrique ses produits à partir de pièces et composantes neuves, en accord avec les pratiques standards de l'industrie. Vulcan Electric garantit le chargeur contre tout défaut dû aux pièces ou à la main-d'œuvre pour un an suivant la date d'achat. Le redresseur AC/DC est garanti pour période additionnelle de deux ans, alors que le transformateur est garanti pour une période de cinq ans suivant la date d'achat. Au cours de cette période, Vulcan Electric pourra, à son choix, réparer ou remplacer sans frais le produit défectueux. Cette garantie sera considérée nulle si l'unité a subi un dommage physique ou a été altérée, de l'intérieur ou de l'extérieur et ne couvre pas les dommages causés par une utilisation inappropriée ou l'utilisation dans un environnement inapproprié. Cette garantie ne s'appliquera pas dans les cas où le produit a été utilisé de façon inappropriée, négligé, mal installé ou réparé par quiconque autre que Vulcan Electric ou un centre de service autorisé. Pour que la garantie s'applique, le produit ne doit pas avoir été démonté ou modifié sans autorisation préalable de Vulcan Electric.

La réparation ou le remplacement sont vos seules options et Vulcan Electric ne pourra être tenue responsable de dommages qui soient directs, accessoires, spéciaux ou immatériels.

Vulcan Electric est propriétaire de toutes les pièces provenant de produits réparés. Vulcan Electric utilise des pièces neuves provenant de diverses sources lorsqu'elle procède à des réparations sous garantie ou fabrique un produit de remplacement. Si Vulcan répare ou remplace un produit, le terme de la garantie n'est pas prolongé.

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer si un produit Vulcan Electric convient à un usage en particulier et convient à la façon dont on va l'utiliser.

Vulcan Electric ne pourra être tenue responsable de pertes ou de dommages qui soient directs, accessoires, spéciaux ou immatériels, sans égard à l'argument légal présenté, incluant, mais non limité à, des facteurs tels que contrat, négligence, garantie ou responsabilité stricte.

CECI EST L'UNIQUE GARANTIE DE VULCAN ELECTRIC, ET LA COMPAGNIE NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, INCLUANT DES GARANTIES DE REVENTE OU D'APPLICABILITÉ À UN USAGE PARTICULIER.

Pour obtenir une réparation sous garantie:

Si votre chargeur Vulcan Electric doit faire l'objet de réparations, veuillez le retourner à l'endroit où il a été acheté. Si vous êtes incapable de contacter le marchand ou si le marchand est incapable de fournir le service, contactez:

Vulcan Electric 1512578 Ontario Ltd., 205B Konrad Cres., Markham, Ontario, L3R 8T9 Téléphone au (905) 513-1550, Télécopieur au (905) 513-1557 Internet : www.chargers.ca

Vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour de la part de Vulcan Electric avant de retourner un chargeur Vulcan Electric directement à Vulcan. Ne retournez pas un chargeur Vulcan Electric sans avoir au préalable obtenu un numéro d'autorisation de retour. Lorsque vous communiquez avec Vulcan Electric pour du service, ayez à portée de la main le numéro de série de votre chargeur Vulcan Electric. Le numéro de série est situé sur le devant de l'unité.

- · Une description du problème
- Le numéro de série de l'unité (le numéro de série est situé sur le devant de l'unité) Le nom et l'adresse du revendeur de qui vous avez acheté l'unité ainsi que la date d'achat.
- Emballez l'unité avec soin, préférablement en utilisant le matériel d'emballage et la boîte d'origine. Incluez le numéro d'autorisation de retour, une adresse de retour où l'unité réparée pourra être envoyée, un nom de contact avec numéro de téléphone ainsi qu'une brève description du problème.

L'ENVOI DES UNITES DOIT ETRE PRE-PAYE.